



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



12.06.2023

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2774-07.06-23

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: VALGUMS-S, SIA

Adrese: Miera iela 26A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169

Tālrunis: 26407250, 25505091

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: Saulkalnes ūdensapgādes sistēma

Paraugu ņemšanas datums: 07.06.2023, plkst. 09:00-10:00

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	PII "Daugaviņa", Saulkalne, Salaspils novads (virtuves izlietnes krāns)	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterils maisiņš	0,3L

Paraugu pieņemšanas datums: 07.06.2023, plkst. 10:30

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 07.06.2023/12.06.2023

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - PII "Daugaviņa", Saulkalne, Salaspils novads (virtuves izlietnes krāns)				
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	126	64	LVS EN ISO 6222:1999 [§]

[§] Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C ±2°C 68h laikā. Izmantota plates uzlējuma metode. Barotne Yeast extract agar.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.

Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 2774-07.06-23